

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; тел. 8(343) 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СС
620142, г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8 тел. 8(343) 312-44-26; oitr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району)
г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; тел. 8(343) 374-08-34; ogpn0002@mail.ru

Предписание N 2-63/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Профессиональному образовательному частному учреждению
«Кооперативный колледж Свердловского облпотребсоюза» -
Законному представителю юридического лица - директору**

Ивановой Елене Николаевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 2-63 от «03» марта 2017 года в период с «15» по «31» марта 2017 года старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Воробьевой Е.В. проведена плановая выездная проверка на территории, в здании и помещениях общежития ПОЧУ «Кооперативный колледж Свердловского облпотребсоюза», расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Сулимова, 33а совместно с директором ПОЧУ «Кооперативный колледж Свердловского облпотребсоюза» Ивановой Е.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания общежития в исправном состоянии (нарушена целостность сварочных соединений ограждения кровли, высота лестниц от уровня земли составляет более 1,5 метра).	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46; Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации	15.09.2017г.	

		<p>Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 24 (руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний); ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли».</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.


Старший инспектор отделения надзорной деятельности и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Воробьева Е.В.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

" 31 " марта 2017г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

" 31 " марта 2017г.

Телефоны доверия:

8 (499) 216-99-99 – МЧС России

8 (391) 298-55-47 - Сибирский региональный центр МЧС России

8 (343) 262-99-99 – Главное Управление МЧС России по Свердловской области