



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**прокуратура**  
**Кировского района**  
**г. Екатеринбург**

Гагарина ул., 5-а, г. Екатеринбург, 620137  
телефон: (343) 374-06-43, факс: 374-06-43

Директору ПОЧУ Кооперативный  
колледж Свердловского Облпотребсоюза

Ивановой Е.Н.

28.03.2017 № 01-02-17

**Представление**  
**об устранении нарушений закона,**  
**их причин и условий, им способствующих**  
**(в порядке ст. 24 Федерального закона «О**  
**прокуратуре Российской Федерации»)**

Прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в ПОЧУ Кооперативный колледж Свердловского Облпотребсоюза.

В результате установлено, что в нарушение вышеизложенных требований законодательства, в помещениях, используемых ПОЧУ Кооперативный колледж Свердловского Облпотребсоюза, по адресу г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 11, имеется ряд нарушений.

Так, на дверь электрощитовой не представлен сертификат по пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 3, ст. 6, п. 2, ст. 145, п. 8; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», СП 4.13130.2013, п. 5.5.2.

Не предоставлен сертификат пожарной безопасности, соответствующий действующим требованиям пожарной безопасности, на линолеум, а именно не выше чем В2, РП2, ДЗ, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах, фойе. 22.07.2008г. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. п. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97\*, п. 6.25\*; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009, п. 4.3.2.

В помещении перед тренерской светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренный конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 42 «в».

Противопожарные двери не оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.8 статьи 88.

В соответствии со ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Таким образом, со стороны ПОЧУ Кооперативный колледж Свердловского Облпотребсоюза имеют место нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Учитывая, что подобные нарушения ущемляют жилищные права граждан, и не могут быть терпимы впредь, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокурора Кировского района г. Екатеринбурга;
2. Принять исчерпывающий перечень мер к устранению выявленных нарушений;
3. При наличии оснований, привлечь всех лиц, по вине которых допущены указанные нарушения, к дисциплинарной ответственности, копию приказа представить в прокуратуру Кировского района г. Екатеринбурга;
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Кировского района г. Екатеринбурга в установленный законом месячный срок.

**Одновременно разъясняю, что в случае невыполнения законных требований прокурора Вы будете привлечены к административной ответственности по ст. 17.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

А.В. Казанцев